

VKF Brandschutzanwendung Nr. 22487

Gruppe 291	Diverse Bauteile
Gesuchsteller	Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach Germany
Hersteller	Effertz Tore GmbH 41238 Mönchengladbach Germany
Produkt	EFFERTZ FIBREFLAM ISO 3
Beschrieb	Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe (D=2x0,6mm, RD=1272g/m2) mit einseitigen Taschen gefüllt mit Streifen aus Brandschutzlaminat (D=3,8mm, RD=6kg/m2), obenliegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen
Anwendung	EI 30 Bgepr=5600mm, Hgepr=4010mm LBW / MBW Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde.
Unterlagen	ift, Rosenheim: Prüfbericht '271 42397' (18.03.2010), Prüfbericht '271 43143' (09.08.2010), Gutachterliche Stellungnahme '11-000270-GAS01-C04-01-de-01' (19.04.2011)
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: EI 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Ausstelldatum	15.09.2016
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



VKF Nr. 22487

Gruppe 291	Diverse Bauteile	Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Gesuchsteller	Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach Germany		
Produkt	EFFERTZ FIBREFLAM ISO 3		

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich


Gutachterliche Stellungnahme ift Rosenheim Nr. 11-000270-GAS01-C04-01-de-01 vom 19.04.2011

- Nur die Tabelle 3 ist anwendbar

Attestation d'utilisation AEAI n° 22487

Groupe 291	Parties de construction diverses
Requérant	Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach Germany
Fabricant	Effertz Tore GmbH 41238 Mönchengladbach Germany
Produit	EFFERTZ FIBREFLAM ISO 3
Description	Rideau pare-feu en tissu de fibres de verre (E=2x0,6mm, PS=1272g/m2), avec, sur un côté, des poches remplies de bandes de laminé de protection incendie (E=3,8mm, PS=6kg/m2), rouleau en acier en haut, rails de guidage latéraux
Utilisation	EI 30 Btest=5600mm, Htest=4010mm pm / pl Utilisation seulement après autorisation de l'autorité de protection incendie.
Documentation	ift, Rosenheim: Prüfbericht '271 42397' (18.03.2010), Prüfbericht '271 43143' (09.08.2010), Gutachterliche Stellungnahme '11-000270-GAS01-C04-01-de-01' (19.04.2011)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1634-1
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 30
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	15.09.2016
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Michael Binz



Gérald Rappo



n° AEAI 22487

Groupe 291	Parties de construction diverses		
Requérant	Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach Germany	Durée de validité	31.12.2021
Produit	EFFERTZ FIBREFLAM ISO 3		

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

Extension du domaine d'application

Gutachterliche Stellungnahme ift Rosenheim n° 11-000270-GAS01-C04-01-de-01 du 19.04.2011

- Seulement la Tabelle 3 est applicable.