

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 22505

Gruppe 291	Diverse Bauteile	
Gesuchsteller	Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach Germany	
Hersteller	Effertz Tore GmbH 41238 Mönchengladbach Germany	
Produkt	EFFERTZ FIBREFLAM ISO 3	
Beschrieb	Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe (D=2x0,6mm, RD=1272g/m2) mit einseitigen Taschen gefüllt mit Streifen aus Brandschutzlaminat (D=3,8mm, RD=6kg/m2), obenliegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen	
Anwendung	EI 30 Bgepr=5600mm, Hgepr=4010mm In Stahlkonstruktion mit Brandschutzbekleidung Anwendung nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei	
Unterlagen	ift, Rosenheim: Prüfbericht '271 42763' (17.06.2010), Gutachterliche Stellungnahme '11-000270-GAS01-C04-01-de-01' (19.04.2011)	
Prüfbestimmungen	EN 1363-1, EN 1634-1	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: EI 30	
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	15.09.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	02.11.2015	



*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit  
gemäss den Schweizerischen  
Brandschutzvorschriften

## VKF Nr. 22505

Gruppe 291	Diverse Bauteile	Gültigkeitsdauer	31.12.2021
Gesuchsteller	Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach Germany		
Produkt	EFFERTZ FIBREFLAM ISO 3		

---

### Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich

### Erweiterter Anwendungsbereich

Gutachterliche Stellungnahme ift Rosenheim Nr. 11-000270-GAS01-C04-01-de-01 vom 19.04.2011

- Nur die Tabelle 3 ist anwendbar.

## Attestation d'utilisation AEAI n° 22505

Groupe 291	Parties de construction diverses
Requérant	Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach Germany
Fabricant	Effertz Tore GmbH 41238 Mönchengladbach Germany
Produit	EFFERTZ FIBREFLAM ISO 3
Description	Rideau pare-feu en tissu de fibres de verre (E=2x0,6mm, PS=1272g/m <sup>2</sup> ), avec, sur un côté, des poches remplies de bandes de laminé de protection incendie (E=3,8mm, PS=6kg/m <sup>2</sup> ), rouleau en acier en haut, rails de guidage latéraux
Utilisation	EI 30 Btest=5600mm, Htest=4010mm dans construction métallique avec revêtement anti-feu Utilisation subordonnée à l'autorisation de la police du feu
Documentation	ift, Rosenheim: Prüfbericht '271 42763' (17.06.2010), Gutachterliche Stellungnahme '11-000270-GAS01-C04-01-de-01' (19.04.2011)
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1634-1
Appréciation	Classe de résistance au feu: EI 30
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	15.09.2016
Remplace l'attestation du	02.11.2015

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



## n° AEAI 22505

Groupe 291	Parties de construction diverses		
Requérant	Effertz Tore GmbH Am Gerstacker 190 41238 Mönchengladbach Germany	Durée de validité	31.12.2021
Produit	EFFERTZ FIBREFLAM ISO 3		

---

### Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

### Extension du domaine d'application

Gutachterliche Stellungnahme ift Rosenheim n° 11-000270-GAS01-C04-01-de-01 du 19.04.2011

- Seulement la Tabelle 3 est applicable.