



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 18819

Inhaber /-in

Effertz Tore GmbH
Am Gerstacker 190
41238 Mönchengladbach
Germany

Hersteller /-in

Effertz Tore GmbH
41238 Mönchengladbach
Germany

Gruppe

291 - Diverse Bauteile

Produkt

FIBREFLAM TR FEUERSCHUTZVORHANG

Beschreibung

Feuerschutzvorhang aus Glasfasergewebe, D=0,84mm, RD=834g/m², ALU-und Silikon-Beschichtung, oben liegende Stahlwelle, seitlich mit Führungsschienen

Anwendung

E 60-RF1
Bgepr=4660mm, Hgepr=4705mm
LBW
Anwendung nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde.

Unterlagen

ift, Rosenheim: Prüfbericht '271 34716' (17.12.2007)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse E 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

04.09.2019

Ersetzt Dokument vom

31.12.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 18819

Inhaber /-in: Effertz Tore GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstellungsdatum: 04.09.2019

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich



Reconnaissance AEAJ N° 18819

Titulaire

Effertz Tore GmbH
Am Gerstacker 190
41238 Mönchengladbach
Germany

Fabricant

Effertz Tore GmbH
41238 Mönchengladbach
Germany

Groupe

291 - Parties de construction diverses

Produit

FIBREFLAM TR FEUERSCHUTZVORHANG

Description

Rideau pare-feu en tissu de fibres de verre, E=0,84mm, PS=834g/m², revêtement ALU et silicone, rouleau en acier en haut, rails de guidage latéraux

Utilisation

E 60-RF1
Btest=4660mm, Htest=4705mm
pl
Utilisation seulement après autorisation de l'autorité de protection incendie.

Documentation

ift, Rosenheim: Rapport d'essai '271 34716' (17.12.2007)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1634-1

Appréciation

Classe de résistance au feu E 60

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 04.09.2019

Remplace l'attestation du 31.12.2014

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 18819

Requérant : Effertz Tore GmbH

Durée de validité : 31.12.2024

Date d'édition : 04.09.2019

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible